

Boguty-Pianki, 16.08.2022

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: GPM.271.2.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” – II część: „Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach”.

WYJAŚNIENIA NR 1
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 11.28.2022r.:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do ociepleń ścian materiałów o innych parametrach technicznych przy zachowaniu oporu cieplnego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 2 z dnia 11.28.2022r.:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego źródła ciepła niż kocioł na pelet.

Wyjaśnienie:

W związku z dofinansowaniem ze Środków Unii Europejskiej Zamawiający obecnie nie dopuszcza innego źródła ciepła, gdyż nie jest to zależne od Zamawiającego. Obecnie nie ma zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmianę źródła ciepła.

Zapytanie nr 3 z dnia 11.28.2022r.:

Jakiego typu oświetlenie ma być zastosowane w sali widowiskowej i klubowej

Wyjaśnienie:

Należy wykonać oświetlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie z wymaganiami PFU.

Zapytanie nr 4 z dnia 11.28.2022r.:

Cytat z PFU: „Warstwa ocieplenia zmniejszy szerokość istniejącego biegu schodowego do kotłowni. Rozwiązanie to , skutkujące zwężaniem drogi ewakuacyjnej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw pożarowych i ewentualnie uzyskać stosowne odstępstwa.” Pytanie: Co w przypadku nie uzyskania zgody strażaka na pozostawienie zwężonego biegu schodowego ? Co

Co w przypadku nie uzyskania stosownego odstępstwa? Rozstrzygnięcie ewentualnego wniosku o odstępstwo oraz treść ewentualnej decyzji są niezależne od wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapytanie nr 5 z dnia 11.28.2022r.:

W PFU nie ma wzmianek dotyczących:

- Schodów na elewacji frontowej
- Balkon/zadaszenia na ścianie frontowej budynku
- Taras w części północnej budynku


Wszystkie wymienione elementy są w złym stanie technicznym. Czy zamawiający wymaga wykonania prac remontowych na wyżej wykonanych elementach ? Jeśli tak to w jakim zakresie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykonania prac remontowych elementów wymienionych w pytaniu. Należy wykonać remont w niezbędnym zakresie do przywrócenia sprawności technicznej elementów.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.


Michał Rutkowski
Zastępca Wójta

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)