



www.pwik-konskie.pl

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O.O.**

Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 – 200 Końskie

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000298432
NIP 6581925115 REGON 260207739 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 67 071 300 PLN

Rachunek bankowy BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Nr 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

TELEFON : SEKRETARIAT 41 372 3496, 41 372 4950 Fax.41 372 2818, DZIAŁ SPRZEDAŻY: 41 375 0450



Modliszewice: 01.02.2022 r.

PW i K -12/PK/ 63 / 2022

Urząd Miasta i Gminy

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

**Dot. warunków technicznych dla przebudowy dróg wewnętrznych gm. Końskie
w odniesieniu do istniejącej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej**

W odpowiedzi na pismo znak: DG.7234.16.2022.TP z dnia 26.01.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, wyraża zgodę na przebudowę dróg wewnętrznych w msc.:

- Dyszów (ul. Bociania – dz. nr 470/1A)
- Izabelów (droga wewnętrzna – dz. nr 1/10)
- Modliszewice (ul. Spokojna – dz. nr 4600)
- Nieświń (ul. Górnicza – dz. 776/1)
- Rogów (ul. Wesola – dz. nr 307)
- Stara Kuźnica - Chelb (droga wewnętrzna – dz. nr 115, 151)
- Wąsosz (ul. Ostre Górki – dz. nr 310/1)
- Wincentów (droga wewnętrzna – dz. nr 73)

nad elementami sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, zlokalizowanych w pasie drogowym z zachowaniem następujących warunków:

1. Istniejące uzbrojenie tj. skrzynki żeliwne zasuw wodociągowych sieciowych, przyłączy domowych, hydrantów nadziemnych, podziemnych p. pożarowych należy poddać regulacji wysokościowej do poziomu rzędnej jezdni o nawierzchni bitumicznej lub rzędnej pobocza utwardzonego kruszywem – w zależności od usytuowania skrzynek.

2. Skrzynki żeliwne należy posadowić na płytach podkładowych z PEHD z wyprofilowanym gniazdem montażowym, ułożonych na zagęszczonej warstwie podbudowy ($I_s = 1,0$) wg PN – S – 02205:1998.
3. Włazy żeliwne Ø 600mm (korpus + pokrywa) studni sieci kanalizacyjnych bądź deszczowych należy wyregulować na równi z rzędną jezdni o nawierzchni bitumicznej lub pobocza utwardzonego kruszywem z zastosowaniem pierścieni wyrównawczych z betonu klasy min. C35/45, F150, W – 8 typu „U”, łączonych na uszczelkę wg PN – EN 1917, EN – 681-1 lub z użyciem pierścieni wyrównawczych, żeliwnych do włazów kl. D 400.
4. Korpusy włazów należy trwale zamocować do powierzchni pierścieni wyrównawczych z zastosowaniem zaprawy cementowej min. marki M10.
5. W przypadku uszkodzenia istniejących włazów kanalizacyjnych należy je wymienić na włazy pełnożeliwne, kanałowe DO - 600, korpus H115/150 z pokrywą 30/50 uźebrowaną, malowaną, klasy D400 z wkładką tłumiącą, spełniające wymagania PN – EN 124-2:2015-07. Pokrywa włazu powinna zawierać „logo i herb” Miasta i Gminy Końskie.
6. W miejscowości Wąsosz (ul. Ostre Góry), przebiegający lewostronnie wodociąg rozdzielczy Ø 160 PE w skarpie drogowej, na dł. ok. 120m tj. od działki nr 398 do nr 468/4, w przypadku wykonywania robót ziemnych (kształtowania ścian, skarpy, otworzenia dna rowu odwadniającego) – wodociąg wraz uzbrojeniem należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Jednocześnie nadmieniamy, że w pasie drogi wewnętrznej (nr dz. 307) przy ul. Wesołej w Rogowie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90PE o dł. ok. 293m, z planowaną realizacją w 2022 r, po uzyskaniu stosowanych uzgodnień i decyzji administracyjnych (zgłoszenie o wykonaniu robót budowlanych).

W związku z powyższym, przebudowa w/w drogi jest możliwa po wybudowaniu przedmiotowego odcinka wodociągu.

PREZES Zarządu

Jerzy Rabczki