

## Przedmiar - usunięcie kolizji urządzeń PGE z projektowaną infrastrukturą

| Lp.   | Nazwa   | Jednostka      | Ilość | Uwagi  |
|---|---|----------------|-------|--|
| <b>Likwidacja kolizji - warunki RM/MT/012/2019 - w obszarze dróg gminnych</b> |   |                |       |  |
| 1.  | Wykop pod kabel YAKY 4x240mm <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 47    |  |
| 2.  | Piasek - podsypka i obsypka kabla układanego w wykopie 145x0,4x0,15   | m <sup>3</sup> | 9     |  |
| 3.  | Uzupełnienie wykopu ziemią 145x0,4x0,65   | m <sup>3</sup> | 38    |  |
| 4.  | Kabel YAKY 4x240mm <sup>2</sup>   | m              | 145   |  |
| 5.  | Mufa kablowa dla kabla YAKY 4x240mm <sup>2</sup>  | kpl.           | 1     |  |
| 6.  | Rura ochronna RO A160PS 160mm, dwudzielna koloru niebieskiego HDPE  | m              | 260   | Zabezpieczenie istniejących kabli nN                             |
| 7.  | Rura ochronna RO A160PS 160mm, dwudzielna koloru czerwonego HDPE  | m              | 40    | Zabezpieczenie istniejących kabli SN                             |
| 10.   | Rura ochronna RO DVK110 110mm, karbowana koloru niebieskiego HDPE   | m              | 2     | Zabezpieczenie projektowanych kabli i przekładanych po mufowaniu |
| 11.   | Folia koloru niebieskiego   | m              | 145   |  |
| 13.   | Demontaż linia kablowa nN stacja transformatorowa Końskie MO Spółdzielcza obw.11 na odcinku od złącza kablowego ZK Nr 0082-040 ul. Zamkowa 8 do złącza kablowego nr 0088-019 ul. ks, Granata 2. linia wykonana kablem YAKY 4x240mm <sup>2</sup> | m              | 114   |  |