

Podpisano, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem jest niniejszy dokument. Informacja, że jest to dokument odpowiedzialności kartograficznej, nie stanowi gwarancji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.1584.2022
Organ służby geodezyjnej, który wyemitował zgłoszenie	STAROSTA KONECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	VEKTOR S.C. Sławomir Tyka, Krzysztof Tyka
Na temat opracowania dokumentu	nie zawiera informacji
zawierającego wyniki pomiarów i weryfikacji	nie zawiera informacji
innych i uwzględniających	nie zawiera informacji

VEKTOR S.C. Sławomir Tyka  
ul. Piotrkowska 74, 26-300 Opoczno  
vektor.sc@gmail.com  
tel. 607 222 410, 695 282 624  
NIP 768-18-10-317

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500




dz. 482  
obwód ewidencyjny: 0041 - Stary Dziebałów  
jednostka ewidencyjna: 260503\_5 - gm. Końskie  
pow. konecki  
woj. świętokrzyskie  
GN.6640.1584.2022  
Układ współrzędnych 2000  
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86”  
Mapa służy do celów projektowych w zakresie  
opracowania.  
Data opracowania mapy: 2022-10-04  
Skala: 1:149.15.02.3; 1:149.15.02.4; 1:149.15.07.1; 1:149.15.07.2  
Nie przeprowadzono badania KW w celu określenia składowości gruntu.  
Opoczno 2022-10-04  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń  
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest  
informacji w instytucjach branżowych.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Sławomir Skrobisz  
Upr. Bud. nr. ewid. SWK/IE/0029/07  
do projektowania b/w w spec. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sławomir Tyka  
GEODETA UPRAWNIONY  
Nr UPB 13792 MGPIB



LEGENDA:	
	proj. słup wydzielonego oświetlenia drogowego
	proj. oprawa LED 32 W, II kl. ochrony, barwa światła 4000 K, szerokość rozsyłu światłości, profilowana redukcja mocy 50-100%, wysięgnik 2.4/15° (L1 - typ, k1nn - kolor, numer obrotu przewodu, napowietrzny)
	sieć napowietrzna nn - proj. przewód samonośny typu AsXSn 2x25 mm² (L1 - typ, k1nn - kolor, numer obrotu przewodu, napowietrzny)
	sieć kablowa nn - proj. kabel ziemny niskiego napięcia nn typu YAKXS 4x35 mm² (k1nn - kolor, numer obrotu kabla)
	proj. osłona kablowa rura DVK75
	istniejąca granica pasa drogowego

stacja "DZIEBAŁÓW STARY 2" Nr 5-0206 układ TN-C, Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania w sieci nn

Investor:	GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie tel. 41 372 29 55 e-mail: sekretariat@umkonskie.pl
Jednostka projektowa:	PE SKROBISZ ul. GAJOWA 35a 26-080 MNIOŹ Tel. (41) 242 16 78 e-mail: projekt@pe-skrobisz.com.pl
Obiekt budowlany:	KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWA WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Zadanie inwestycyjne pt.:	Zadanie nr 4 - "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołectwa Stary Dziebałów"
Lokalizacja inwestycji:	m. Stary Dziebałów gm. Końskie pow. konecki 260503_5 Końskie, obwód 0041 Stary Dziebałów działka nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża elektryczna	Uzgodnienia	Skala: 1:500	Data: 10.2022	Rys: NK-1
Projektował: inż. Sławomir Skrobisz	SWK/0138/POE/06 do projektowania b/w			
Sprawdził: inż. Marek Szczepanik	nr 564/94, do kierowania i projektowania b/w			
Opracował: Maciej Skrobisz				

Nr Archiw.: ZP-272.2.47.2022.EP\_Zad\_4\_Stary\_Dziebałów strona: 45