







Niniejsza mapa jest wierną kopią mapy zasadniczej w wersji elektronicznej
uzyskanej na podstawie Licencji nr GN.6642.1410.2022_2605_CL2
z dnia 29.07.2022



	<p>LEGENDA:</p> <p><i>proj. słup wydzielonego oświetlenia drogowego</i></p>
	<p><i>proj. oprawa LED w II kl. ochronności, o szerokim rozsyłe światłości, o barwie 4000 K z profilowaną redukcją mocy</i></p>
 <p>L1...nn</p>	<p><i>sieć napowietrzna nn - proj.przewód samonośny typu AsXSn 2x25 mm²</i> <i>(L1nn - kolejny numer odcinka przewodu napowietrznego)</i></p>
 <p>k1nn</p>	<p><i>sieć kablowa nn - proj.kabel ziemny niskiego napięcia nn typu YAKXS 4x35 mm²</i> <i>(K1nn - kolejny numer odcinka kabla)</i></p>
	<p><i>istniejąca granica pasa drogowego</i></p>

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH**
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

ZALĄCZNIK GRAFICZNY Nr 2
do UZGODNIENIA
z dnia 01.08.2022
znak OD 5440-240-2022

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Wiesław Malicki

stacja "DZIEBAŁTÓW STARY 2" Nr 5-0206 układ TN-C,
Ochrona przeciwporażniowa: samoczynne wyłączenie zasilania w sieci nn

Inwestor:		GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie tel. 41 372 29 55 e-mail: sekretariat@umkonskie.pl	
			
Jednostka projektowa:		PE SKROBISZ ul. GAJOWA 35a 26-080 MNIÓW Tel. (41) 242 16 78 e-mail: projekty@peskrobisz.com.pl	
			
Opis przedmiotu zamówienia:		KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWA SIECI NAPOWIERTRZNEJ nn, WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO	
Zadanie inwestycyjne pt:		dla zadania pt: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów"	
Lokalizacja inwestycji:		m. Stary Dziebaltów gm. Końskie pow. konecki 260503_5 Końskie, obręb 0041 Stary Dziebaltów działka nr ewid. dz. 481, 482, 514/1 659, 852/5	
Tytuł rysunku:		Plan sieci wydzielonego oświetlenia drogowego Uzgodnienia w.1	
Branża elektryczna UZGODNIENIA		Skala: 1:500	Data: 07.2022 Rys: 
Projektował: inż. Sławomir Skrobisz SWK/0138/POOE/06, do projektowania b/o.			
Sprawdził: inż. Marek Szczepanik nr 564/94, do kierowania i projektowania b/o.			
Nr Achiw.: ZP-272.2.47.2022.EP Zad_4_Stary_dziebaltów			strona: 40