

 **EKTOR S.C.** Sławomir Tyka
ul. Piotrkowska 74, 26-300 Opoczno Krzysztof Tyka
vektor.sc@gmail.com
tel. 607 222 410, 695 282 624
NIP 768-18-10-317

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

dz. 482
obrob. ewidencyjny: 0041 - Stary Dziebaltów
jednostka ewidencyjna: 260503_5 - gm. Końskie
pow. konecki
wj. świętokrzyskie
GN.6640.1584.2022
Układ współrzędnych „2000
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86”
Mapa służy do celów projektowych w zakresie
opracowania. Nowy
Data opracowania mapy: 2022-10-04
Skala: 1:149.15.02.3; 1:149.15.02.4; 1:149.15.07.1; 1:149.15.07.2
Nie przeprowadzono badania KW w celu określenia skłonności gruntów
Opocznio 2022-10-04
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie podziemnych obiektów, nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brakuje informacji w instytucjach państwowych.







Slawomir Tyka
GEODETA UPRAWNIONY
Nr UP. 13792 MGPIB



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Jankowiak

Date / Data:
2022-11-21
08:08

LEGENDA:	
	proj. słup wydzielonego oświetlenia drogowego
	proj. oprawa LED 32 W, II kl. ochronności, barwa światła 4000 K, szeroki rozsył światłości, profilowana redukcja mocy 50-100%, wysięgnik 2,4/1,5' (2x14m / 1,50m / 1,50m 3000 Klm 740 22 10V 120 lumen / 4000K)
	sieć napowietrzna nn - proj.przewód samonośny typu AExXSn 2x25 mm ² (1 linie - kablejny numer odcinka przewodu napowietrznego)
	sieć kablowa nn - proj.kabel ziemny niskiego napięcia nn typu YAKOS 4x35 mm ² (6 linie - kablejny numer odcinka kabla)
	proj. osłona kablowa rura DVK75
	strzałkująca granica pasa drogowego

Obszar oddziaływania, projektowanego obiektu budowlanego - zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane - znajduje się w całości w granicach opracowania. Brak jest oddziaływania projektowanej inwestycji na działki sąsiednie.

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH**
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

Konstanz, 12.11.2019.
Ungedrucktem bezugsg.

DYREKTÓR

inż. Stanisław Mosciński

stacja "DZIEBAŁTÓW STARY 2" Nr 5-0206 układ TN-C,
Ochrona przeciwporażniowa: samoczynne wyłączenie zasilania w sieci n

Inwestor:  GMINA KOŃSKIE
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. 41 372 29 55 e-mail: sekretariat@umkonskie

Jednostka projektowa: **PE SKROBISZ** ul. GAJOWA 35a 26-080 MNIÓW

Obiekt budowlany:	KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWA WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO
-------------------	---

Zadanie Inwestycyjne pt:	Zadanie nr 4 - "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołeczki sołectwa Stary Dziebątków"
-----------------------------	--

Łożysko Inwestycji:	nr 260503_5 Końskie, obręb 0041 Stary Dziebąttów nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5
---------------------	---

Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
----------------	--

Branża elektryczna		Skala: 1:500		Data: 10.2022		Rys: PZ-1	
Projekt Budowlany PB TOM 1							
Projektował: inż. Sławomir Skrobisz				<i>Skrobisz</i>			
SWK/0138/POE/06, do projektowania b/o.							
Sprawdził: inż. Marek Szczepaniak				<i>Skrobisz</i>			
nr 564/94, do kierowania i projektowania b/o.							
Opracował: Maciej Skrobisz				<i>Skrobisz</i>			