


Podpisano, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem jest niniejszy projekt. Informacja, że jest to dokument odpowiedzialności kartograficznej, nie stanowi gwarancji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.1584.2022
Organ służby geodezyjnej, który wykonał zgłoszenie	STAROSTA KONECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	VEKTOR S.C. Sławomir Tyka, Krzysztof Tyka
Na temat opracowania dokumentu	nie zawiera informacji
zawierającego wyniki pomiarów i weryfikacji	nie zawiera informacji
innych i uwzględniających	nie zawiera informacji

Sławomir Tyka
VEKTOR S.C. Krzysztof Tyka
ul. Piotrkowska 74, 26-300 Opoczno
vektor.sc@gmail.com
tel. 607 222 410, 695 282 624
NIP 768-18-10-317

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500




dz. 482
obwód ewidencyjny: 0041 - Stary Dziebałów
jednostka ewidencyjna: 260503_5 - gm. Końskie
pow. konecki
woj. świętokrzyskie
GN.6640.1584.2022
Układ współrzędnych 2000
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86”
Mapa służy do celów projektowych w zakresie
opracowania.
Data opracowania mapy: 2022-10-04
Skoła 7: 149.15.02.3; 7: 149.15.02.4; 7: 149.15.07.1; 7: 149.15.07.2
Nie przeprowadzono badania KW w celu określenia składowości gruntu.
Opoczno 2022-10-04
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

inż. Sławomir Skrobisz
Upr. Bud. nr. ewid. SWK/IE/0029/07
do projektowania b/w w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sławomir Tyka
GEODETA UPRAWNIONY
Nr UPB 13792 MGPIB



LEGENDA:	
	proj. słup wydzielonego oświetlenia drogowego
	proj. oprawa LED 32 W, II kl. ochrony, barwa światła 4000 K, szerokość rozsyłu światłości, profilowana redukcja mocy 50-100%, wysięgnik 2.4/15° (L1 - typ, k1nn - kolor, numer obrotu przewodu, napowietrzny)
	sieć napowietrzna nn - proj. przewód samonośny typu AsXSn 2x25 mm² (L1 - typ, k1nn - kolor, numer obrotu przewodu, napowietrzny)
	sieć kablowa nn - proj. kabel ziemny niskiego napięcia nn typu YAKXS 4x35 mm² (L1 - typ, k1nn - kolor, numer obrotu kabla)
	proj. osłona kablowa rura DVK75
	istniejąca granica pasa drogowego

stacja "DZIEBAŁÓW STARY 2" Nr 5-0206 układ TN-C,
Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania w sieci nn

Investor:	GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie tel. 41 372 29 55 e-mail: sekretariat@umkonskie.pl			
Jednostka projektowa:	PE SKROBISZ ul. GAJOWA 35a 26-080 MNIOŹ Tel. (41) 242 16 78 e-mail: projekt@pe-skrobisz.com.pl			
Obiekt budowlany:	KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWA WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
Zadanie inwestycyjne pt.:	Zadanie nr 4 - "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołectwa Stary Dziebałów"			
Lokalizacja inwestycji:	m. Stary Dziebałów gm. Końskie pow. konecki 260503_5 Końskie, obręb 0041 Stary Dziebałów działka nr ewid. dz. 467/1, 467/2 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5			
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Branża elektryczna	Uzgodnienia	Skala: 1:500	Data: 10.2022	Rys: NK-1
Projektował: inż. Sławomir Skrobisz	SWK/0138/POE/06 do projektowania b/w			<i>S. Skrobisz</i>
Sprawdził: inż. Marek Szczepaniak	nr 564/94, do kierowania i projektowania b/w			<i>Michał</i>
Opracował: Maciej Skrobisz				<i>M. Skrobisz</i>
Nr Archiw.: ZP-272.2.4.2022.EP_Zad_4_Stary_Dziebałów				
				strona: 60