

**budowy lub wykonywania innych robót budowlanych**  
**(PB-2)**

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - PB (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

**1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**

*P.M. Poljan*  
*26.11.2022*

Nazwa: **STAROSTA KONECKI ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie**

**2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>**

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Końskie

Kraj: Polska Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Gmina: Końskie

Ulica: Partyzantów Nr domu: 1 Nr lokalu: .....

Miejscowość: Końskie Kod pocztowy: 26-200 Poczta: Końskie

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

**2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki

ePUAP<sup>2)</sup>: .....

**3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: Sławomir Skrobisz

Kraj: Polska Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki Gmina: Mniów

Ulica: Gajowa Nr domu: 35a Nr lokalu: .....

Miejscowość: Mniów Kod pocztowy: 26-080 Poczta: Mniów

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): [projekty@peskrobisz.com.pl](mailto:projekty@peskrobisz.com.pl)

Nr tel. (nieobowiązkowo): 41.242 16 78

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci, wydzielonego oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt: *Zadanie nr 4: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów"*

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m trasy).
2. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m trasy).

Roboty będą wykonane zgodnie projektem budowlanym PB TOM 1 i projektem technicznym PT TOM 2. Prace będą wykonywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z należytą ostrożnością i starannością, przy użyciu atestowanych wyrobów budowlanych, oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora sieci oraz zarządcę nieruchomości.

Roboty budowlane będą wykonywane w istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia nn „DZIEBAŁTÓW STARY 2”

W związku z inwestycją, należy wykonać następujące prace:

1. **Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m trasy).**
  - Wybudować siedem stanowisk słupowych typu ZN i E o numerze od nr 21/1 do 21/7 (szt 7).
  - Na odcinku od słupa nr PGE nr 20 do 21 (1 przęsło) oraz od słupa oświetleniowego nr 21/1 do 21/7 (6 przęseł) podwiesić projektowany przewód napowietrzny nn, typu AsXSn2x25 mm<sup>2</sup> (Lt=275 m trasy, 7 przęseł).
  - Wykopać rów kablowy - od słupa nr 21 do 21/1 (jedno przęsło) - ułożyć kabel ziemny nn, typu YAKXS4x35 mm<sup>2</sup> rury osłonowe, folie kablową niebieską i wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać i uporządkować teren (k1 nn =41 m trasy, 1 przęsło).
  - Na słupach wydzielonego oświetlenia drogowego, zainstalować oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach (szt 7).
  - Przy słupach nr 21/1 i 21/7 na przewodzie fazowym, zabudować ogranicznik przepięć i przyłączyć do uziemienia (szt 2).
  - Przy słupach wybudować uziemienie o wartości  $R \leq 10 \Omega$  (szt 2).
2. **Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m trasy).**
  - Wybudować sześć stanowisk słupowych typu ZN i E o numerze od nr 14/1 do 14/6 (szt 6).
  - Na odcinku od słupa PGE nr 14 do 14/1 nn (1 przęsło) oraz od słupa oświetleniowego nr 14/2 do 14/6 (4 przęseł) podwiesić projektowany przewód napowietrzny nn, (Lt=178 m trasy, 5 przęseł).
  - Wykopać rów kablowy - od słupa nr 14/1 do 14/2 (jedno przęsło) - ułożyć kabel ziemny nn, typu YAKXS4x35 mm<sup>2</sup> rury osłonowe, folie kablową niebieską i wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać i uporządkować teren (k1 nn =49 m trasy, 1 przęsło).
  - Na słupach wydzielonego oświetlenia drogowego zainstalować oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach (szt 8).



- Przy słupach nr 14/1, 14/2 i 14/6 na przewodzie fazowym, zabudować ogranicznik przepięć i przyłączyć do uziemienia (szt 3).
  - Przy słupach wybudować uziemienie o wartości  $R \leq 10 \Omega$  (szt 3).
- Zdemontować istniejący punkt sterowania i pomiaru energii oświetlenia drogowego SO zlokalizowany w rozdzielni słupowej RS na stacji transformatorowej.
- W jego miejsce projektuje się oddzielną skrzynkę SO, którą należy przymocować do żerdzi słupa stacji transformatorowej. Skrzynkę zasilic z istniejącej podstawy PBL 250 (pole RS nr.-3) przewodem AsXSn2x25 mm<sup>2</sup>. Wyposażenie SO pozostaje b/z.

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: .....<sup>13</sup>.....12.2022 r.

## 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Gmina: Końskie

Ulica: ..... Nr domu: .....

Miejscowość: Stary Dziebaltów Kod pocztowy: 26-200

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: jedn.ewid. 260503\_5 Końskie, obręb 0044 ~~Nieświn~~ <sup>Stary Dziebaltów</sup>  
działka nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5

## 6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

## 7. ZAŁĄCZNIKI

- ✓ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ✓ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ✓ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- ✓ Inne (wymagane przepisami prawa):
- ✓ Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
- ✓ Mapa do celów projektowych
- ✓ Opłata skarbową za pełnomocnictwo

## 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

*Slawomir Skrobisz*  
Końskie dnia 15.11.2022

Slawomir Skrobisz

t-mobile: 600 183 020

e-mail: [projekty@peskrobisz.con.pl](mailto:projekty@peskrobisz.con.pl)

<sup>1)</sup> W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>2)</sup> Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<sup>3)</sup> W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

<sup>4)</sup> W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w KOŃSKICH  
Wydział Budownictwa i Gospodarki  
Przestrzennej  
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

*mgr inż. Justyna Jędrusińska - Gula*  
Naczelnik Wydziału Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej

Końskie, dn. ....

24.11.2022