








APARAT	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-A/2P					
OZNACZENIE OBOWDU	TB-p2/8	TB-p2/9	TB-p2/10	TB-p2/11	TB-p2/12	TB-p2/13	TB-p2/14					
MOC OBOWDU	1.60 kW	1.60 kW	1.60 kW	1.20 kW	1.60 kW	1.60 kW	1.20 kW					
TYP PRZEWODU	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²					
ODBIORNIK	 8 SZT	 8 SZT	 8 SZT	 6 SZT	 8 SZT	 8 SZT	 4 SZT					
	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	ZASILANIE DLA KOMPUTERÓW					
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												