





L1 L2 L3 N

OBUDOWA NATYNKOWA 3x18 IP65
DRZWI PRZEZROCZyste



WYPOSAŻENIE WG DANYCH PRODUCENTÓW
I DOSTWCÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

APARAT		"C"/4P	63A/3P	B-6/3P	215-245V/3f							
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	" PASS "	TBG-TBKOT2-Z1	-	-							
MOC OBOWDU			Pi=xx.xx kW Ps=6.00 kW	-	-							
TYP PRZEWODU	LY-żo25mm²	LY-żo25mm²	5xYLY10mm²	1,5mm²-Cu/250V	1,5mm²-Cu/250V							
ODBIORNIK		 OCHRONA PRZPIĘCIOWA INSTALACJI	 TB-G ZASILANIE Z ROZDZIELNICY GŁ.	ZABEZPIECZENIE KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA	KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA							
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

ODPŁYWY DO NOWYCH URZĄDZEŃ