


APARAT		100A/3P + WYWZW. WZROST.	R303-20 D-01/6A-gF	PF-431		-						
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	PRZYŁ-PWP(Q)-Z1	-	-	PWP-W10	PWP(Q)-TL-Z1						
MOC OBOWDU		24.02 kW	-	-		24.02 kW						
TYP PRZEWODU	LY-żo25mm²	4xYLY25mm²	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	HDGs2x1.5mm²/PH90	4xYLY25mm²						
ODBIORNIK					⦿ PWP(S)	■ T-L						
		ZASILANIE ZE ZŁĄCZA NAPOWIETRNEGO	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZ	PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZ ZASILANIA	ZDALNE ALARMOWE WYŁĄCZANIE ZASILANIA	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA ZK-P						
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												