



APARAT	35A/3P+N D-02/35A-gF	35A/3P+N D-02/35A-gF	25A/1P+N D-02/25A-gF									
OZNACZENIE OBOWDU	TBG-TBKOMP-Z1	TBG-DŻ-Z1	TBG-TBMDŻ-Z1									
MOC OBOWDU	3.48 kW	5.00 kW	1.00 kW									
TYP PRZEWODU	5xYLY10mm²	5xYLY10mm²	3xYLY6mm²									
ODBIORNIK	<div></div> TB-KOMP ZASILANIE TABLICY BEZPIECZNIK. KOMPUTEROWEJ (2p)	<div></div> TB-DŻ ZASILANIE TABLICY BEZPIECZNIK. DŻWIGU	<div></div> TB-MDŻ ZASILANIE TABLICY BEZPIECZNIK. MASZYNOWNI DŻWIGU									
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												