

UZG. LOKALIZACJI KS NA DZIAŁCE NR EW. 34/12

**URZĄD GMINY
W BARANOWIE**

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 87
tel. 46/ 858 13 50, fax: 46/ 856 03 24

Baranów, dnia 25.07.2018 r.

GKM.721.2.2018.WM

**Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów**

Urząd Gminy w Baranowie wyraża zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków na działce nr ew. 34/12 w obrębie ew. 0004 Bronisławów w gminie Baranów oraz o dysponowaniu działką nr ew. 34/12 na cele budowlane dla w/w inwestycji.

Z poważaniem

WOJTA GMINY


mgr inż. Andrzej Kolek

***OPINIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA
WODNEGO WODY POLSKIE***

WA.5.2.434.1451.2018.PB

Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Dotyczy: uzgodnienie projektu kanalizacji w miejscowości Dębówka gmina Błonie oraz w miejscowości Bronisławów, gmina Baranów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż wg ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie projektowanej inwestycji występuje sieć drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego „Piorunów IV” w roku 1975. Przebieg urządzeń melioracyjnych przedstawia załączony fragment mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 oraz 1:5000 .

W związku z powyższym przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji należy:

1. Zastosować rozwiązania nie powodujące uszkodzeń urządzeń melioracyjnych,
2. Rurociągi drenarskie nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W związku z powyższym wykonanie skrzyżowań kanalizacji z ww. rurociągami należy wykonać na podstawie odkrywek tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego,
3. Roboty ziemne w sąsiedztwie rurociągów należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez ich uszkodzania,
4. W przypadku uszkodzenia rurociągu drenarskiego należy dokonać naprawy pod nadzorem Spółki Wodnej,
5. Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i ewentualnego uszkodzenia rowów bądź rurociągów drenarskich obciążają Inwestora.

Rozdzielnik:

1. Wnioskodawca
2. a/a

DYREKTOR

Artur Rychewski