

Baranów dnia 13.03.2019 r.

Numer sprawy **INW.271.2.1.2019.MM**

Do wszystkich wykonawców
uczestniczących w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
(adresat)

**WYJASNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: INW.271.2.1.2019.MM pn.:
**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi
przedomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów, Gmina Baranów,
powiat grodziski**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela
odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1.

W związku z tym, że część rurociągów zaprojektowana została do ułożenia bezwykopową metodą
przewiertu sterowanego prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie tą
metoda większego zakresu robót niż tylko odcinki zaprojektowane, czyli także w miejscach gdzie
projektant zaprojektował układanie rur metodą tradycyjną – wykopową.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z odgałęzieniami w miejscach, gdzie Projektant zaprojektował układanie rur
wykopem.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy

Waldemar Brzywczy

.....
(kierownik zamawiającego)