





-  POJEDYNCZE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
-  PODWÓJNE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
-  POJEDYNCZE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
-  PODWÓJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM

UWAGI:

- INSTALACJĘ WYKONAĆ:
 - NA ŚCIANACH MUROWANYCH PRZEWODY POD TYNKIEM,
 - W ŚCIANACH G-K PRZEWODY W RURACH RVS-28,
 - NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU W RURACH RS-P. RURY NA UCHWYTACH.
- TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODÓW - patrz: SCHEMAT IDEOWY.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY I STROP OŚLONIĆ PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR Ø25mm.
- PRZEPUSTY USZCZELNIĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ PH-120.
- GNIAZDA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH PRZY SYMBOLACH.
- ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm. W POMIĘSZCZENIACH GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH OSPRZĘT HERMETYCZNY, W POZOSTAŁYCH PODTYNKOWY. NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI HERMETYCZNY NA PODKŁADKACH Z BLACHY OCYNKOWANEJ 0,55mm.



Zespół Usług Projektowych

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH

adres: ul. 1SIERPANIA 6
96-500 SOCHACZEW

tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEGŁOWIE NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GIMNY działka numer ewid. 72/1	
INWESTOR	Wójt Gminy Baranów ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów	data: 2017.06
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	skala: 1:100
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODDASZA. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ŚŁY.	Nr.rys. E-03
PROJEKTOWAŁ	JACEK SIEDLECKI upr.proj.nr 79 /89/WŁ izba: ŁOD/IE/3781/03	