



**INDEX OPRAW:**

- A OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO (wg specyfikacji)
- B OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO (wg specyfikacji)
- AW1 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (wg specyfikacji)
- AW2 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (wg specyfikacji)
- AW3 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (wg specyfikacji)
- AW4 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (wg specyfikacji)
- EW1 OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO (wg specyfikacji)
- EW2 OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO (wg specyfikacji)

CR1  
● CZUJKA RUCHU I OBECNOŚCI - KĄT WIDZENIA 360°

☞ PODTYNKOWY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY

⌚ PODTYNKOWY ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Ⓜ ŁAZIENKOWY WYWIEWNY WENTYLATOR KANAŁOWY Z PRZEKAŹNIKIEM CZASOWYM

**UWAGI:**

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDY-żo4/3x1,5mm<sup>2</sup> I YDY2x1,5mm<sup>2</sup>.  
- NA ŚCIANACH MUROWANYCH PRZEWODY POD TYNKIEM,  
- W ŚCIANACH G-K PRZEWODY W RURACH RVS-28,  
- NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU W RURACH RS-P. RURY NA UCHWYTYCH.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY OSŁONIĆ PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR Ø25mm.
3. PRZEPUSTY USZCZELNIĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ PH-120.
4. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ 1,5m NAD POSADZKĄ.
5. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm. W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH OSPRZĘT HERMETYCZNY, W POZOSTAŁYCH PODTYNKOWY. NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI HERMETYCZNY NA PODKŁADKACH Z BLACHY OCYNKOWANEJ 0,55mm.
6. ŁAZIENKOWE WENTYLATORY KANAŁOWE ZASILIC PRZEWODEM 4-ŻYŁOWYM. CZWARTA ŻYŁA ZASILONA BEZPOŚREDNIO Z ZABEZPIECZENIA. NA PRZEKAŹNIKU USTAWIĆ CZAS WYŁĄCZENIA 300 SEKUND. ZAŁĄCZANIE WENTYLATORA RAZEM Z OŚWIETLENIEM.
7. TRASY GŁÓWNYCH CIĄGÓW PRZEWODÓW POKAZANO NA PLANIE GNIAZD WTYKOWYCH.
8. OPRAWY AW1, EW2 MONTOWAĆ NA ŚCIANACH, POZOSTAŁE NA SUFITACH
9. OPRAWY OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO (EW1; EW2) DZIAŁAJĄ NA JASNO I NA CIEMNO (CAŁY CZAS ŚWIECĄ), OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (AW1; AW2; AE3; AW4) DZIAŁAJĄ NA CIEMNO (ZAŁĄCZĄ SIĘ PRZY BRAKU ZASILANIA Z SIECI).
10. OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I KIERUNKOWEGO ZASILIC Z POMIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW.
11. NA PARTERZE OPRAWY WŁĄCZYĆ Z POMIĘCIEM ŁACZNIKÓW W ISTNIEJĄCE OBWODY OŚWIETLENIOWE

<div><div><div><div>ZUP</div><div>SOCHACZEW</div></div></div><div>Zespół Usług Projektowych</div></div> <div><div>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH</div><div>adres: ul. 1SIERPANIA 6 96-500 SOCHACZEW</div><div>tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl</div></div>		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEGŁOWIE NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GIMNY działka numer ewid. 72/1	
INWESTOR	Wójt Gminy Baranów ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów	data: 2017.06
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	skala: 1:100
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - FRAGMENT. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	Nr.rys. E-04
PROJEKTOWAŁ	JACEK SIEDLECKI upr.proj.nr 79 /89/WŁ izba: ŁOD/IE/3781/03	