



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilosc	Charakterystyka
10	Rura wywiewna z filtrem gazów Endeco DN100	szt.	1	ø110PVC
9	Szafa sterownicza	kpl.	1	EKT
8	Wláz	szt.	1	EKT
7	Zamek do przewodnic	szt.	2	EKT
6	Zasuwa odcinająca	szt.	2	DN 80
5	Zawór zwrotny kulowy	szt.	2	DN 80
4	Rurociąg wewnętrzny	kpl.	2	DN 80
3	Przewodnica	szt.	2	EKT (stal nierdzewna)
2	Stopa sprzęgająca	szt.	2	DN 80
1	Pompa zatopialna	szt.	2	Q= 4,0 l/s P2= 1,9 kW

EKO-PRODREW-L.K.

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE

UL. SZAFARSKA 9
60-473 POZNAŃ
tel. 502 106 966

INWESTOR:	GMINA KOŁACZKOWO PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOŁACZKOWO
TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ
LOKALIZACJA:	BORZYKOWO, UL. WRZESIŃSKA
NAZWA	PRZEPOMPOWNIA PI
RYSTUNKU:	PROJEKT WYKONAWCZY SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE WOD-KAN
FAZA:	SKŁA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. LEOPOLD KAMIŃSKI upr.nr:194/89/Pw
OPRACOWAŁ:	mgr inż. AGNIESZKA FABIŚ
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JERZY SURMACEWICZ upr.nr:101/88/Pw
DATA	IV.2010 r.
NR RYS.	16
	28