P.P. 88,00 m n.p.m.

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY	ODLEGŁOŚĆ [m]	RZĘDNA TERENU [m]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	GŁĘBOKOŚĆ [m]
Sistn.4	0,00	97,73	96,48	1,25
SR1	12,00	97,80	96,60 / 96,64	1,20 / 1,16
1'	51,00	97,82	96,61	1,21
2'	57,40	97,82	96,61	1,21
	77,40	97,90	96,60	1,30
	122,4	97,77	96,51	1,26
3'	161,0	97,72	96,43	1,29
4'	167,5	97,72	96,42	1,30
	196,0	97,70	96,36	1,34
	211,0	97,63	96,33	1,30
	241,0	97,66	96,29	1,37
	257,0	97,67	96,28	1,39
	304,0	97,50	96,22	1,28
	382,0	97,51	96,21	1,30
	477,0	97,49	96,20	1,29
SN1	499,0	97,50	95,80 / 96,20	1,70 / 1,30

ODCINEK	ODLEGŁOŚĆ [m]	ŚREDNICA [mm]	SPADEK [%]
0,00 – 12,00	12,0	PVCø200x5,9mm	1,0
12,00 – 51,00	39,0		0,06
51,00 – 57,40	6,4		
57,40 – 77,40	20,0	RUROCIĄG TŁOCZNY PEø90	
77,40 – 122,4	45,0		0,2
122,4 – 161,0	38,6		
161,0 – 167,5	6,5		
167,5 – 196,0	28,5	RUROCIĄG TŁOCZNY PEø90	
196,0 – 211,0	15,0		
211,0 – 241,0	30,0		0,1
241,0 – 257,0	16,0		
257,0 – 304,0	47,0	RUROCIĄG TŁOCZNY PEø90	
304,0 – 382,0	78,0		0,01
382,0 – 477,0	95,0		
477,0 – 499,0	22,0	RUROCIĄG TŁOCZNY PEø90	



EKO-PRODREW-L.K.
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
UL. SZAFLARSKA 9
60 - 473 POZNAŃ
tel. 502 106 966

INWESTOR:	GMINA KOŁACZKOWO PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOŁACZKOWO
TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
LOKALIZACJA:	BORZYKOWO, gm. Kołaczkowo
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWIT. i TŁOCZNEJ
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY — SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE WOD-KAN — SKALA:1:100/500
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. LEOPOLD KAMIŃSKI upr.nr:194/89/Pw — DATA: IV.2010
OPRACOWAŁ:	mgr inż. AGNIESZKA FABIŚ
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JERZY SURMACEWICZ upr.nr:101/88/Pw — NR RYS. 18 (6)

8

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!