Legenda:	
F4-F6 - 3A	Zabezpieczenie pomiaru napięcia sieci L1-L3
F7,F8 - 3A	Zabezpieczenie sterowania stycznikami sieci i generatora
F11 - 16A	Zabezpieczenie potrzeb własnych agregatu
KS - 230 VAC	Stycznik SIECI
KG - 230 VAC	Stycznik GENERATORA
K5 - 230 VAC	Przekaźnik potwierdzenia załączenia stycznika SIECI
K6 - 230 VAC	Przekaźnik potwierdzenia załączenia stycznika GENERATORA
H1 - 230 VAC	Lampka sygnalizacyjna załączenia stycznika SIECI
H2 - 230 VAC	Lampka sygnalizacyjna załączenia stycznika GENERATORA
K7-230 VAC	Przekaźnik wyłączenia sekcji nierezerwowanej w TA-01 i RT-01
K8-230 VAC	Przekaźnik wyłączenia rozdzielnicy w budynku nr 16



Biuro Projektowo–Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60–688 Poznań			
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62–306 Kołaczkowo		
Zadanie	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie		
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie gm. Kołaczkowo, działka nr 131 (obręb Kołaczkowo 0109)		
Tytuł rysunku	Schemat SZR		
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/P00E/04	
Stadium: Projekt budowlany Branża: elektryczna	Data opracowania: 10.2016 r.	Skala: –	Nr rys.: EL06.00