Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
01	POM. MAGAZYNOWE	19,25
02	POM. TECHNICZNE	34,14
03	POM. DMUCHAW	18,12
04	POM. MAGAZYNOWE	10,30
05	POM. MAGAZYNOWE	7,47
06	POM. NA KONTENER	16,52

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm² do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
2. Przewody układać:
   a) w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie na uchwytach rurowych U22,
   b) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCØ47, mocowanej na ścianie na uchwytach rurowych U47.
3. Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
4. Oprawy zewnętrzne mocować na wysokości 3m.
5. Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.5m.

■ połączenie nierozłączne spawane

● połączenie rozłączne śrubowe

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

A — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W TL-D 840 IP66

H — OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W

WYŁĄCZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T

WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T

Aw — MODUŁ AWARYJNY 2H

RURA PVC

KORYTKO OCYNKOWANE

PUSZKA HERMETYCZNA N/T

Biuro Projektowo-Wykonawcze	ekoproMag Magdalena Lewandowska os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznań
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo
Zadanie	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie gm. Kołaczkowo, działka nr 131 (obręb Kołaczkowo 0109)
Tytuł rysunku	Budynek techniczny – parter Plan instal. oświetlenia i połączeń wyrównawczych

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/POOE/04	

Stadium	Branża	Data opracowania	Skala	Nr rys.
Projekt budowlany	elektryczna	10.2016 r.	1:50	EL11.00