

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku technicznego Oczyszczalni Ścieków w Kołaczkowie dz.nr 131


Ważne do: **30.10.2026**

Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Budynek techniczny	
Adres budynku	Kołaczkowo dz.nr 131 - Oczyszczalnia Ścieków	
Całość/część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok		
Rok budowy instalacji		
Liczba mieszkań	-	
Powierzchnia użytkowa (Af, m ²)	188	
Cel wykonania świadectwa	<input checked="" type="checkbox"/> budynek nowy	<input type="checkbox"/> budynek istniejący
	<input type="checkbox"/> najem/sprzedaż	<input type="checkbox"/> rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = **146,0** kWh/m²



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2014

niedotrzymane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany **146,0** kWh/m²*rok

budynek wg WT2014 **149,5** kWh/m²*rok

Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany **33,0** kWh/m²*rok

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - **stacja**
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Poznań

Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko
Magdalena Magott
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:
WKP/0327/OWOS/09
data wystawienia:
31.10.2016

pieczęć, data, podpis