

# ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku technicznego Oczyszczalni Ścieków w Kołaczkowie dz.nr 131


Ważne do: 30.10.2026

## Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Budynek techniczny	
Adres budynku	Kołaczkowo dz.nr 131 - Oczyszczalnia Ścieków	
Całość/część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok		
Rok budowy instalacji		
Liczba mieszkań	-	
Powierzchnia użytkowa (Af, m2)	188	
Cel wykonania świadectwa	<input checked="" type="checkbox"/> budynek nowy	<input type="checkbox"/> budynek istniejący
	<input type="checkbox"/> najem/sprzedaż	<input type="checkbox"/> rozbudowa

## Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = 52,1 kWh/m<sup>2</sup>



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2014

niedotrzymane

### Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany 52,1 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

budynek wg WT2014 149,5 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

### Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany 22,4 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

**Uwaga:** charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Poznań

## Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko  
Magdalena Magott  
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:  
WKP/0327/OWOS/09  
data wystawienia:  
31.10.2016

pieczęć, data, podpis