



UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunków TE51.00
2. Przewody układać:
- a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
- b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
- c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg. opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie				
Adres inwestycji: Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kołaczkowo gmina Kołaczkowo ul. Jana III Sobieskiego 131 60-688 Poznań Branża: TECHNOLOGIA				
Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PARTER, I CIĄG		Indeks: 00	Data: 10.2016	Ry., Nr: P 06.269/16
Faza: PB		Skala: 1:50	TE52.00	
Projektant: mgr inż. Krzysztof Kozłowski i z/PW/91	Wykonawca: mgr inż. Maciej Wawrzyniak	Wzrost: Wzrost 0179/PW/06spec. Instalacyjna	Specjalność:	Podpis:

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoprojekt
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com