



Uwagi:

Rurociąg należy ocieplić warstwą wełny mineralnej o grubości 5 cm w otulinie z blachy stalowej ocynkowanej.

Biuro Projektowo-Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznań			
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo		
Zadanie	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie		
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie gm. Kołaczkowo, działka nr 131 (obręb Kołaczkowo 0109)		
rysunku Tytuł	Profil po drodze przepływu osadu nadmiernego z istn. reaktora PS300 do zbiornika osadu		
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Słodwiński	103/PW/94	
Opracował	mgr inż. Tomasz Słodwiński		
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Lewandowska	WKP/0145/PWOS/04	
Stadium Branża	Projekt budowlany Technologiczna	Data opracowania 10.2016 r.	Skala 1:100/100 Nr rys. 5