



## LEGENDA:

1. Rozdzielacz C.O. – 2 obiegi DN50
2. Zawór kulowy gwintowany 1/2" ze złączką na wąż
3. Zawór trójdrogowy mieszający DN32
4. Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"
5. Zawór zwrotny gwintowany 1 1/4"
6. Filtr siatkowy gwintowany 1 1/4"
7. Pompa obiegowa H–21,2kPa Q–1,20m
8. Odpowietrznik półautomatyczny
9. Zawór kulowy gwintowany 1 1/2"
- M. Manometr z króćcem 1/2", średnica tarczy  $\varnothing$  80, zakres 0–6 bar
- TM. Termomanometr z króćcem 1/2", średnica tarczy  $\varnothing$  80, zakres 0–6 bar

|                |   |   |         |             |
|----------------|---|---|---------|-------------|
| PROJEKTOWA:    | <div><div>Biurowie Projektowe</div><div></div><div>RYSZARD KAŻMIERCZAK</div></div>                            | RYSKA RYSZARD KAŻMIERCZAK<br>LUBINIA MAŁA 8<br>63-210 ŻERKÓW<br>email: biuro@ryska.com.pl |         |             |
| INWESTOR       | <b>Gmina Kołaczkowo</b><br><b>Plac Reymonta 3</b><br><b>62-306 Kołaczkowo</b>   |   |         |             |
| TEMAT:         | Przebudowa przedszkola "Jarzębinka"<br>wraz z remontem infrastruktury technicznej<br>dz.nr. 153/33, pl. Wł. Reymonta 4 , 62-306 Kołaczkowo,<br>gm.Kołaczkowo, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie |   |         |             |
| PROJEKTOWAŁ:   | mgr inż. Ryszard Kaźmierczak  | nr ewid. 7131/169/P/2002  |         |             |
| SPRAWDZIŁ:     | mgr inż. Dariusz Zdunek   | nr ewid. WKP/0169/PWOS/16   |         |             |
| TYTUŁ RYSUNKU: | <b>SCHEMAT ROZDZIELACZA C.O.</b>  |   |         |             |
| BRANŻA:        | SKALA:  | FAZA:   | DATA:   | NR RYSUNKU  |
| SANITARNA      | 1:100   | PROJEKT BUDOWLANY   | 11.2017 | <b>S-07</b> |