

Opis pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnętrzna  
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu


Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika  
wielkość grzejnika  
typ grzejnika

UWAGA:  
1.W związku z możliwością zapowietrzania się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.  
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.  
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.  
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.  
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.  
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.  
7.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.  
8. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie, łazienki wykonać ze stali cynkowanej.

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONAĆ O SZCZELNOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

LEGENDA:  
UWAGA:  
wszystkie bruzdy ściennie oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm  
zasilanie C.O.  
powrót C.O.



UWAGA:  
KOLOR GRZEJNIKÓW ZGODNY Z OPRACOWANIEM ARCHITEKTURY

<div>PROJEKTOWA:</div>		<div>Biuro Projektowe</div> <div><div><div>RY</div><div>SKA</div></div></div> <div>RYSZARD KAŻMIERCAK</div>		<div>RYSKA RYSZARD KAŻMIERCAK</div> <div>LUBINIA MAŁA 8</div> <div>63-210 ŻERKÓW</div> <div>email: biuro@ryska.com.pl</div>	
<div>INWESTOR</div>		<div>Gmina Kołaczkowo</div> <div>Plac Reymonta 3</div> <div>62-306 Kołaczkowo</div>			
<div>TEMAT:</div>		<div>Przebudowa przedszkola "Jarzębinka"</div> <div>wraz z remontem infrastruktury technicznej</div> <div>dz.nr. 153/33, pl. Wł. Reymonta 4 , 62-306 Kołaczkowo,</div> <div>gm.Kołaczkowo, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie</div>			
<div>PROJEKTOWAŁ:</div>		<div>mgr inż. Ryszard Kaźmierczak</div>	<div>nr ewid. 7131/169/P/2002</div>		
<div>SPRAWDZIŁ:</div>		<div>mgr inż. Dariusz Zdunek</div>	<div>nr ewid. WKP/0169/PWOS/16</div>		
<div>TYTUŁ RYSUNKU:</div>		<div>RZUT PRZYZIEMIĄ - INSTALACJA C.O.</div>			
<div>BRANŻA:</div>		<div>SKALA:</div>	<div>FAZA:</div>	<div>DATA:</div>	<div>NR RYSUNKU</div>
<div>SANITARNA</div>		<div>1:100</div>	<div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	<div>11.2017</div>	<div>S-04</div>