

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czajków, Remont wnętrza budynku Urzędu Gminy Czajków:

Pytanie 1.

Prosimy o załączenie zestawienia materiałów dot. przedmiar branża elektryczna.

Odpowiedź 1

Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu dzisiejszym.

Pytanie 2

Kosztorys bud. I instalacje: poz. 37 – zerwanie podłóg w ilości 127,99 m² natomiast w poz. 41 – 38,397 m² i w poz. 117 – 53,92 – co z reszta posadzki?

Odpowiedź 2

Jest to błąd przedmiaru – zgodnie z opisem zakłada się montaż paneli we wszystkich pomieszczeniach biurowych.

Pytanie 3

Poz. 127 – ilość nowych drzwi nie zgadza się z wyrwaniem

Odpowiedź 3

Jest do wstawienia 5 sztuk drzwi w łazience – 2 na korytarz i 3 w środku. Podana ilość m² do demontażu jest zawyżona.

Pytanie 4

Kosztorys termomodernizacja – jakie parapety wewnętrzne z jakiego materiału i jaka szerokość

Odpowiedź 4

Nowe parapety wewnętrzne wykonać z MDF lakierowane w kolorze białym - mat (gr. min. 2,0cm). Szerokość maksymalnie 5 cm wystające poza lico muru w stanie wykończonym

Czajków, dnia 27.03.2017 r

GMINA CZAJKÓW
63-524 Czajków
NIP 5140255300

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta