

Czajków, dnia 16 lipca 2018 r.

Gmina Czajków
ul. Czajków 39
63-524 Czajków

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – Nr sprawy: ZP.271.6.2018

W związku ze złożeniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający – Gmina Czajków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Odnosnie falowników dla instalacji 2,16 kW . Poprosimy o potwierdzenie ze wymóg w falownikach ochrony przed zbyt wysokim napięciem - warystor może być realizowana przez ograniczniki przepięć zintegrowane z falownikiem.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapis w dokumentacji technicznej.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający dopuści falowniki 2 i 3 kW o sprawności nie mniejszej niż 96,2%, przyjęte przez zamawiającego parametry dla tego typoszeregu falowników są bardzo wysokie i ograniczają konkurencję. Z natury falowniki małej mocy mają istotnie niższą sprawność niż falowniki większej mocy.”

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza podane rozwiązanie. Warunkiem dopuszczającym to rozwiązanie będzie oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku sprawności instalacji fotowoltaicznej oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z wyliczeniami.

Pytanie 3:

„Odnosnie falowników dla instalacji 3 fazowych, Zamawiający wrzucił do jednego worka inwertery 3 kW jednofazowe i trzyfazowe. Wnosimy aby zamawiający dokonał rozdziału tych falowników i zaakceptował parametry :

- a. Dla falowników 3 fazowych – zakres napięcia pracy od 200-900V min oraz napięcie startu od 250V w przypadku falowników 4 ni 5 kW*

Przyjęte przez zamawiającego parametry napięciowe pracy są typowe dla falowników jednofazowych, często trudne do spełnienia dla falowników 3 fazowych, które ze względu na swoją budowę muszą pracować z napięciami wyższymi niż jednofazowe.”

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza podane rozwiązanie. Warunkiem dopuszczającym to rozwiązanie będzie oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku sprawności instalacji fotowoltaicznej oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z wyliczeniami.

Pytanie 4:

„Wnosimy o rezygnację z wymogu ochrony przed zbyt wysokim prądem po stronie DC w przypadku gdy dobrane łańcuchy modułów PV w normalnym a nie awaryjnym trybie pracy nie będą w stanie generować prądu wyższego niż dopuszczalny dla danego falownika.”

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapis w dokumentacji technicznej.

Pytanie 5:

„Wnosimy o dopuszczenie przez zamawiającego falowników chłodzonych również przy pomocy wentylatorów.”

Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje zapis w dokumentacji technicznej.

Pytanie 6:

„Prosimy o potwierdzenie że posiadanie przez falownik deklaracji zgodności z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej jest równoważne ze spełnieniem norm 61000 -3-12 i 3-11 , w oparciu o króra kazy falownik musi być przebadany przed uzyskaniem takiej deklaracji.”

Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza.

Z up. Wójta Gminy
Galbierczyk Paweł
mgr inż. Paweł Galbierczyk
SEKRETARZ GMINY
.....

Załączniki:

- brak

Otrzymują:

- strona internetowa Zamawiającego
- a/a