

Czajków 05.12.2018

Gmina Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewic”

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 2 mm, jednak o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w $[W/(m \cdot K)]$, która będzie równoważna do wymaganej izolacji pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści rurę solarną o lepszej wartości. Natomiast będzie oczekiwał potwierdzenia odpowiednim certyfikatem oraz DTR.

Z up. Wójta Gminy

Galbierczyk
mgr inż. Paweł Galbierczyk
SEKRETARZ GMINY

Załączniki:

- brak

Otrzymują:

- strona zamawiającego
- a/a