

Gmina Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków


Wykonawcy

Dotyczy: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”

Pytania wykonawcy do postępowania:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że modemy LAN lub WiFi do komunikacji z Internetem będące dodatkowym wyposażeniem sterownika solarnego mają być dostarczone tylko w tych lokalizacjach w których to Użytkownik zapewni przed dniem montażu instalacji dostęp do Internetu w pomieszczeniu gdzie znajdzie się sterownik solarny.
Odp. Wykonawca dostarczyć musi na każdą lokalizację modemy.
- 2) Dla uszczegółowienia wymagań jakie ma spełnić pomieszczenie na zasobnik i osprzęt solarny proszę o potwierdzenie, że po stronie Użytkownika/Właściciela budynku jest wykonanie w przypadku ich braku następujących elementów instalacji: instalacja wody zimnej wyposażona w armaturę odcinającą i zwrotną, filtry siatkowy, reduktor ciśnienia, zawór antyskażeniowy z atestem PZH, naczynie przeponowe do cwu oraz ruraż w izolacji wyprowadzony przy projektowanym zasobniku c.w.u.. Ponadto doprowadzenie przy zbiorniku solarnym zaizolowanych rurociągów wody cieplej oraz odpowiednich rur instalacji c.o..
Elementów tych nie musi dostarczać Wykonawca.
Odp. Z wymienionych urządzeń po stronie Użytkownika jest: Instalacja WZ bez dodatkowych wymagań. Po stronie Wykonawcy jest prawidłowe podłączenie zasobnika cwu do istniejącej armatury Użytkownika. Reduktor ciśnienia jest jasno określony jako obowiązek Wykonawcy.
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że Użytkownik/Właściciel dostosuje pomieszczenie w przypadku konieczności w taki sposób aby było możliwe zamontowanie zbiornika np. poprzez pogłębienie posadzki, demontaż drzwi i wykonania niezbędnych prac budowlanych.
Odp. Zamawiający potwierdza.
- 4) Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie zasobnika z rurociągami od drugiego źródła ciepła z wykorzystaniem pompy obiegowej jest po stronie wykonawcy tylko wówczas kiedy mamy istniejącą instalację c.o. działającą w obiegu grawitacyjnym (bez istniejącej pompy c.o.).
Odp. Zgodnie z opisem Wykonawca musi wykonać pracę montażową drugiej węzownicy w sposób zgodny z dobrą praktyką. Dostarczenie pompy obiegowej dla cwu będzie wymagane tam gdzie jest w tej chwili c.o. działającą w obiegu grawitacyjnym ale również tam gdzie Mieszkaniec posiada tylko pompę c.o.. Jeżeli Mieszkaniec obecnie posiada pompę cwu Zamawiający dopuszcza jej wykorzystanie z zastrzeżeniem iż powołany przez Zamawiającego Inżynier Projektu zatwierdzi wystarczający stan urządzenia.

- 5) Proszę o potwierdzenie że zastosowanie przez Wykonawcę grzałki elektrycznej w zasobniku jest konieczne wówczas kiedy nie zostanie podłączona górna wężownica zbiornika solarnego.
Odp. Grzałka nie jest wymaganym elementem zasobnika.
- 6) Proszę o potwierdzenie, że zamawiający uzna za równoważne rurociągi inne niż stalowe. Pod warunkiem że proponowany materiał jest dopuszczony w budownictwie do transportu wody ciepłej zimnej i c.o. .
Odp. Zamawiający uzna równoważność. Pod warunkami iż, Mieszkaniec zaakceptuje inny materiał a jego jakość zaakceptuje powołany przez Zamawiającego Inżynier Projektu.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Paweł Galbierczyk
SEKRETARZ GMINY