

Czajków, 05.03.2021r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków

Dot.: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie.

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie 1: W SST wymieniona jest informacja, że konstrukcja dźwigarów ma być z drewna klejonego. Czy dopuszcza się zmianę materiału na drewno konstrukcyjne klasy C24 i grubości 60 mm? Poszczególne krzyżulce łączone są na płytki kolczaste

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazaną zmianę. Przed realizacją należy dostarczyć rysunki warsztatowe do akceptacji inspektora nadzoru.