

Urząd Gminy w Czajkowie

Czajków, dnia 17.03.2023 r

Czajków 39, 63-524 Czajków

ZP.271.2.2023

Pytania i odpowiedzi do przetargu 1

**„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach
Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy”**

Pytanie 1

Przebudowa drogi gm. W m. Czajków p. Pólka odc. II – Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj bariery ochronnej ma być zastosowany, w ilu odcinkach będzie ona montowana, co ile metrów ma być wkopany słupek i jakie zakończenie ma posiadać?

Odpowiedź 1

Bariery energochłonne typu N2W5 wg wymagań PN-EN 1317

Ustawione w dwóch odcinkach po obu stronach drogi. Rozstaw słupków 4,0m skos na dł. 4,0m do gruntu. Słupki z kształtowników wysokości 100mm.