

Pytania i odpowiedzi Wykonawców 1

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czajkowa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych”

Pytanie 1

Proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych lamp oświetlenia solarnego, które mają zostać zastosowane. Jaki lamp ma mieć strumień świetlny, słup – materiał i wysokość, jaki czas autonomii?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga aby zastosowane oprawy posiadały sprawność na poziomie min. 170 lm/W, przy strumieniu świetlnym min. 7000lm, konstrukcja – słup aluminiowy o wysokości 6 metrów na fundamencie prefabrykowanym, żywotność baterii zasilających minimum 2000 pełnych cykli. Oprawa powinna posiadać minimum 3 doby pełnej autonomii (pełna sprawność przy zerowym ładowaniu).