

Pytania i odpowiedzi Wykonawców 1

**Dotyczy: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej
w Czajkowie”**

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnia ścieków pracowała w technologii złożów obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza innych technologii.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie ścieków o wielkości, które wymagane są przez zamawiającego dla zakresu 300 RLM lub więcej, które nie zostały zainstalowane przez danego producenta na żadnym obiekcie w Polsce lub zainstalowane obiekty referencyjne pracują przez okres krótszy niż okres standardowej gwarancji producenta to jest trzy lata?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania STWIOR, wykonawcy zobowiązany jest do dostawy rozwiązań sprawdzonych oraz wykonywanych, którego obiekty funkcjonują oraz posiadają referencje. Z uwagi na fakt realizacji postępowania publicznego, wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancje, dlatego wymaga się, aby oferowani dostawcy posiadali potwierdzone, obiekty referencyjne działające minimum 3 lata na dzień składania oferty.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty

materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zbiornika z GRP lub ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4

Czy zamawiający będzie wymagał od oferenta dokumentów technicznych potwierdzających zgodność z wymaganiami Prawa Budowlanego o dopuszczeniu do obrotu prefabrykatów instalacji sanitarnych jako całość, potwierdzonych Polską lub Europejską Ocenę Techniczną?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pełnej zgodności oraz poprawności dopuszczenia oferowanych materiałów z Polskim Prawem Budowlanym. W tym celu zamawiający żąda, aby oferowany dostawca technologii prefabrykowanej technologii oczyszczalni ścieków posiadał Polską, Europejską Aprobataę techniczną lub równoważną potwierdzającą dopuszczenie do obrotu jako produkt budowlany