

Stupsk, dnia 13 sierpnia 2018 r.

GKI.271.13.2017.AM

dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Konopki

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Stupsk działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu wpłynęły pytania o następującej treści:

1. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego w pkt. 5.3 podano wysokość trawy 17mm oraz jej parametry techniczne. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podano, że wysokość trawy wynosi 60mm. W przypadku zastosowania trawy o wysokości 60mm, nie można osiągnąć parametrów technicznych trawy podanych w pkt. 5.3 opisu technicznego. Proszę o podanie jakiej wysokości trawę należy zastosować i o jakich parametrach technicznych.

Odpowiedź: 5.3. Parametry nawierzchni:

- ▶ wysokość [całkowita włókna]: 60 mm,
- ▶ przepuszczalność: 60/min/m²
- ▶ gęstość pęczków: 7950 /m²
- ▶ gęstość włókien: 127200 /m²
- ▶ grubość włókna: 210 μm
- ▶ rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste.
- ▶ Dtex (denier włókna): 11000
- ▶ wypełnienie nawierzchni piaskiem i granulem epdm z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym.
- ▶ wypełnienie: piasek kwarcowy Ø ziaren ≤ 2 mm, przesiewany oraz granulem epdm z recyklingu gr.0,8 - 2,0 mm .
- ▶ kolor nawierzchni: zielony
- ▶ linie wydzielające poszczególne boiska: wklejone w nawierzchnię szer 100 mm koloru: boisko piłkarskie (piłka ręczna lub nożna)- białe; boisko do piłki siatkowej - czerwone; boisko do rzutów w kosza - żółte.

Z UP. WÓJTA
Marian Biaduń
SEKRETARZ GMINY