

Stupsk, dnia 4 września 2018r.

GKI.271.15.2018.AM

dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Konopki

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Stupsk działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 4 września 2018r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Prosimy o określenie minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej?

Odp.: Parametry minimalne określono w pkt. 5.3. Parametry nawierzchni:

- ▶ wysokość [całkowita włókna]: 60 mm,
- ▶ przepuszczalność: 60/min/m²
- ▶ gęstość pęczków 7950 /m²
- ▶ gęstość włókien 127200 /m²
- ▶ grubość włókna 210 μm
- ▶ rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste.
- ▶ Dtex (denier włókna): 11000
- ▶ wypełnienie nawierzchni piaskiem i granulatem epdm z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym.
- ▶ wypełnienie: piasek kwarcowy Ø ziaren ≤ 2 mm, przesiewany oraz granulatem epdm z recyklingu gr. 0,8 - 2,0 mm .
- ▶ kolor nawierzchni: zielony
- ▶ linie wydzielające poszczególne boiska: wklejone w nawierzchnię szer 100 mm
- ▶ koloru: boisko piłkarskie (piłka ręczna lub nożna)- białe; boisko do piłki siatkowej - czerwone; boisko do rzutów w kosza - żółte.

z up. WÓJTA
Marian Biaduń
SEKRETARZ GMINY