

Stupsk, dnia 17 września 2020r.

Dotyczy: „Budowa boiska w miejscowości Dąbek”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Stupsk działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 15.09.2020r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla uniknięcia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odp.: Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 3 bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenie robót.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Pytanie 4

W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu dla bieźni proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie wykonanej zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Tak, Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową na stronie www.stupsk.bipgmina.pl

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.: Tak, Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz niezbędnymi uzgodnieniami w celu wykonania zamówienia.

Pytanie 7

Czy podbudowę może wykonać z kruszywa dolomitowego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podbudowę z kruszywa dolomitowego.

Pytanie 8

Projekt przewiduje ogrodzenie z siatki stalowej plecionej dookoła płyty boiska a nie przewiduje piłkochwytu.

Jako doświadczony wykonawca informujemy, że ogrodzenie z siatki stalowej plecionej nie spełnia funkcji piłkochwytu i ulega trwałemu zniszczeniu po każdorazowym odbiciu piłki.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ogrodzenia na piłkochwyt systemowy sportowy o tej samej wysokości w linii zaprojektowanego ogrodzenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację dokumentacji projektowej. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentacji projektowej.

Pytanie 9

Rys. 2 zawiera 2 wady:

1) Linie do piłki nożnej - przyjęto układ linii jak dla boisk o znacznie większej powierzchni, których się nie stosuje dla boisk o pow. < 1500 m².

Zalecamy układ linii typowy dla futsalu.

2) Linie do koszykówki - przyjęto trumny niezgodne z aktualnymi przepisami FIBA, które obowiązują już od 2010 r.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację dokumentacji projektowej. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentacji projektowej.

Pytanie 10

Projekt podaje w parametrach trawy sztucznej m.in.:

rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste.

Informujemy, że od wielu lat większość producentów traw sztucznych stosuje jedynie włókna z polietylenu zamiast polipropylenu ponieważ polietylen jest bardziej elastyczny i odporny na złamanie.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nowoczesnych włókien polietylenowych pod warunkiem posiadania lepszych pozostałych parametrów niż minimalne podaje projekt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nowoczesnych włókien polietylenowych pod warunkiem posiadania lepszych pozostałych parametrów niż minimalne podaje projekt.

Pytanie 11

Umowa w §9 pkt 1 1), 2) i pkt 3 opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem "opóźnienie/a".

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów "opóźnienie/a" na "zwłokę/i".

Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisu w projekcie umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w projekcie umowy.


mgr Jacek Świdorski