

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) *dalej ustawy o oś* oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii

stwierdzam

- I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu studni głębinowej nr VI na ujęciu wody Tursko B” na działce nr 125 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.**
- II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z/s ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr VI na ujęciu wody Tursko B tut. organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy zasadniczej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) ww. inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 *ustawy o oś* z dnia 3 października 2008 r. przedmiotowy wniosek został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w zakresie zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych opiniach o sygnaturze odpowiednio:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – WOO-IV.4240.700.2017.AK.1 z dnia 24.07.2017 r. wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie – ON.NS-72.4.16.2017 z dnia 19.07.2017 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
 1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
 2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 3. wykorzystywania zasobów naturalnych
 4. emisji i występowania innych uciążliwości
 5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowana studnia zostanie wykonana na głębokość 61,5 m. Prawdopodobna wydajność studni wyniesie 74 m³/h. Obudowa studzienna wykonana zostanie z bloków betonowych, przykryta płytą żelbetową. Dno obudowy będzie stanowić płyta betonowa, a teren dookoła obudowy zostanie podwyższony o ok. 1,14 cm i wyprofilowany ze spadkiem od studni w promieniu ok. 1,7 m. Tak wykonana obudowa zabezpieczy odwiercony otwór studzienny oraz niezbędną do eksploatacji armaturę przed dostępem osób postronnych oraz przedostawaniem się do wnętrza studni zanieczyszczeń antropogenicznych.

Projektowana studnia nr VI będzie eksploatowana wraz z pozostałymi studniami składającymi się na ujęcie wody Tursko B w ramach zasobów eksploatacyjnych określonych dla tego ujęcia w ilości Q = 410 m³/h. Z treści dokumentacji nie wynika, aby w pobliżu planowanej studni znajdowały się inne, czynne studnie eksploatujące tę samą warstwę wodonośną, stanowiące własność innych podmiotów. Nie wystąpi zatem ryzyko wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi i obecnie eksploatowanymi.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie budowy mogą się pojawiać okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych. Planowane prace nie będą powodować przekształcenia powierzchni terenu i nie naruszą stosunków wodnych na analizowanym obszarze.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z powyższym w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j, ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Uwzględniając planowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że ze względu na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia jego realizacja nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii oraz katastrofy naturalnej czy budowlanej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Z uwagi na skalę i rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje się również jej wpływu na zmiany klimatu, ani też wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina rzeki Ciemnej, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Glinianki w Lenartowicach PLH300048, oddalony o 11 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i otrzymanych opinii Wójt Gminy Gołuchów w dniu 31.07.2017 r. wydał postanowienie nr RG-OŚ.6220.6.4.2017, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O wydanym postanowieniu zostały poinformowane strony postępowania.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z opisem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Gołuchów.

WÓJT

././ Marek Zdunek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew
2. Strony wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „wykonaniu studni głębinowej nr VI na ujęciu wody Tursko B” na działce nr 125 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.

Planowane jest wykonanie otworu studziennego o głębokości 61,5 m. Prawdopodobna wydajność studni wynosić będzie ok. $74 \text{ m}^3/\text{h}$. Po odwierceniu studni wykonana zostanie obudowa studzienna z blozków betonowych. Projektowana studnia eksploatowana będzie w ramach zasobów eksploatacyjnych dla ujęcia Tursko B w ilości $Q=410,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji rejonowej $s=5,5 \text{ m}$.

Obudowa studzienna wykonana zostanie z blozków betonowych gr. 25 cm o wymiarach wewnętrznych w rzucie $150 \times 260 \text{ cm}$, przykryta płytą żelbetową gr. 27 cm z izolacją termiczną stropianem grubości 10 cm z otworami na dwa włazy o średnicy 600 oraz dwie rury wentylacyjne o średnicy 100. Dno obudowy stanowić będzie płyta betonowa o wymiarach 300×400 i grubości 30 cm. Teren wokół obudowy będzie podwyższony ok. 1,14 m i będzie posiadać spadek od studni w promieniu 1,71 m. Tak wykonana obudowa będzie zabezpieczać wykonany otwór studzienny oraz niezbędną do eksploatacji armaturę przed dostępem osób postronnych. Ponadto teren wokół studni zostanie ogrodzony.