



WÓJT GMINY GOŁUCHÓW

Gołuchów, 14.06.2023 r.

ORG.0003.1.37.2023

Pan
Roman Rauhut
Radny Rady Gminy Gołuchów

W odpowiedzi na interpelacje nr XLIX/226/2023 zgłoszone przez Pana na XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2023 r. w brzmieniu:

1. „**Proszę o naprawę hydrantu w Krzywosądowie, który znajduje się przy placu zabaw.**
2. **Proszę o przegląd pozostałych hydrantów”.**

uprzejmie informuję, że:

Ad.1 Hydrant nadziemny zlokalizowany przy placu zabaw w Krzywosądowie jest sprawny i nie ma konieczności jego wymiany. Dodatkowego sprawdzenia urządzenia wykonano w dniu 02.06.2023r.

Ad.2 Ostatni przegląd hydrantów wykonany przez naszych pracowników miał miejsce w 2017 roku. Co najmniej raz w roku Państwowa Straż Pożarna kontroluje hydranty zlokalizowane w miejscach newralgicznych (budynki wielorodzinne, budynki sakralne, zakłady przemysłowe itp.). Zakład Usług Komunalnych w ramach bieżącego utrzymania sieci wodociągowych wykonuje sukcesywne wymiany uszkodzonych hydrantów i zasuw oraz montaż nowych. W latach 2018-2022 zakupionych zostało 75 szt. hydrantów nadziemnych i podziemnych z czego zamontowano 62 sztuki.

Z poważaniem

Wójt
/-/ Marek Zdunek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Gminy Gołuchów
3. a/a