



NR INTERPELACYI
11/237/2023
Gołuchów, 06.09.2023 r.

Interpelacja Radnego Artura Tomczyka zgłoszona na sesji w dniu 06.09.2023.

Interpelacja

Zwrócili się do mnie o pomoc mieszkańcy ulicy Poznańskiej w Kościelnej Wsi zamieszkujący posesje od numeru 16 do hurtowni ogrodniczej Chojnacki (lewa strona jadąc od Gołuchowa) z nadzieją, że Wójt zainterweniuje w ich sprawie. Od ponad 30 lat borykają się z awariami linii energetycznej, które występują nawet przy niedużym wietrze. Bywają takie okresy, że awarie pojawiają się kilka razy w tym samym tygodniu a nawet w tym samym dniu uniemożliwiając normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych i doprowadzając do kosztownych awarii zasilanych z sieci energetycznej urządzeń. Najczęstszą awarią jest brak jednej „fazy” ale kilka razy w ciągu ostatnich lat tzw. „upaleniu” przy transformatorze uległo „zero” co spowodowało, że urządzenia na napięciu 230V zasilane były napięciem międzyfazowym, czyli ok 400V co doprowadzało do uszkodzenia urządzeń elektrycznych i start na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przyczyną jest przestarzała infrastruktura napowietrznych linii niskiego napięcia o tzw. gołych przewodach. Rozwiązanie problemu przyniosłaby wymiana ich na linie napowietrzne z przewodami w osłonie a najlepiej przebudowa polegająca na likwidacji linii napowietrznej i poprowadzenie linii zasilającej w ziemi. Do tej pory mieszkańcy próbowali sami interweniować w spółce odpowiedzialnej za dostarczenie energii wiedząc, że właścicielem tych linii nie jest gmina natomiast nie podjęto żadnych działań naprawczych. Wierzą, że gmina wraz z Panem Wójtem wstawią w ich sprawie i może zostanie potraktowana w poważniejszy sposób. O taką interwencję i pomoc proszę jako Radny gdyż to my odpowiadamy za komfort życia Naszych mieszkańców, który jest wieloaspektowy.

Z wyrazami szacunku

