



Wypożyczenie:

Tablica rozd. "RG" RŁ 24/2 z listami przyłącz. i odziami metalowymi
 Tablica rozd. "ZP" RP 12/2 z listami przyłącz. i odziami metalowymi
 1 x FR304 - rozłącznik izolacyjny I_n=100A
 1x13.4 - lampy sygnalizacyjne
 4 x S301 - jednołazowy samoczynny wyłącznik nadprądowy
 typu S301B10
 4 x P312 - wyłącznik różnicowoprądowy i nadprądowy
 Δ I=30mA I=10A Ch4a B
 1 x P344 - wyłącznik różnicowoprądowy i nadprądowy
 Δ I=30mA I=16A Ch4a B

Lp.	OPIS OBWODU
1	Oświetlenie komunik. Aw.
2	Oświetlenie pom. 4,5,6,7,13
3	Oświetlenie pom. 8,9,10,11,12
4	Oświetlenie pom. 14,15
5	Gn 230V pom. 2,5,13
6	Gn 230V pom. 6,7,10-5
7	Gn 230V pom. 10
8	Gn 230V pom. 14,15
9	Gn400V pom. 7

P.B. PRZEBUDOWY DOMU NAUCZYCIELA NA PRZEDSZKOLE PUBL.

TABLICA "RG" - Rozmieszczenie urządzeń

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POGRZEBIENIU

Lokalizacja: POGRZEBIENIE UL. PAMIĄTKI 23B

Investor: URZĄD GMINY W KORNOWACU
 KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48

Projektant: Jan Kloc upr. bud. 326/76

Opracował: Bronisław Niewiadomski

Data: Grudzień 2011 rok Rys. nr E-08