



Legenda

- 32 - instalacja wody zimnej
- 32 - instalacja wody ciepłej

- Uwaga:
- Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur Pe-Xc-Al-Pe
 - Przejścia przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych.

oznaczone jako dn	ø16	ø20	ø25	ø32
rura wielowarstwowa	16*2,2	20*2,8	25*3,5	32*4,0
TECE				

Tytuł rysunku: Rozwinięcie aksometryczne inst. wod.			
Tytuł projektu: <i>Projekt rozbiorów ścian i remontu pomieszczeń na I piętrze w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu</i>			
Adres obiektu budowlanego:	<i>ul. Grabowa 4, działka nr 1055/226 44-285 Pogrzebień</i>		
Inwestor:	<i>Gmina Komowac, ul. Raciborska 48 44-285 Komowac</i>		
Projektant główny Paweł Pawlicki nr upr. 109/79 KT	Opracował: inż. Paweł Lepiorz		
Rys. nr:	Branża: Instalacje sanitarne	Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz	
Skala: <i>1:100</i>		Stadium: proj. bud-wyk	ARCHIDOM ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz
Data: luty 2014			