

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	–	–
Nazwa	Zasilanie dopływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Winda na posiłki	Kuchnia elektryczna	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	REZERWA –	REZERWA –
Moc [kW]	35,0	–	–	2,0	2,0	2,0	0,66	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	–
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YKY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	–	–
Przekrój mm²	5x10	10/6	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–	–

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica wnękowa z zamkiem
6/144 IP30 600x1000
np. BP–U–600/10–C 293316
zamek np.SS–KS–61005

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZĘŚCIOWEJ ROZBIURKI I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY.	OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TB2 230/400V.	BIURO INŻYNIERSKIE MGR INŻ. ROMAN MUCHA	
ADRES INWESTYCJI	KOBYLA, GMINA KORNOWAC UL. GŁÓWNA 69,69A DZ. NR 1527/220, 508/225, 1096/219.		
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48 44–285 KORNOWAC WOJ. ŚLĄSKIE.	BIURO PROJEKTOWE: UL. MARIAŃSKA 9 47–400 RACIBÓRZ TEL. 032/4152586 E–MAIL: ROMANMUCHA@WP.PL	

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E–10
DATA: 11.2013
STR. NR: 24
SKALA –
A3