Istniejąca nawierzchnia	ul. Główna – jezdnia asfaltowa L=254,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm / Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo (wymiana gruntu)
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m w obsypce umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 1,3 m

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM:			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/250		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	

Zadanie 9. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S15-S23**

Nr projektu	Stadium	Branża	Nr rysunku
944/08/2009	PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE	3-02