1X1

1	2	3	4	PE

Zasilanie

1X7

1	2	3	4	PE	5	6	PE

GN 400V

5	6	PE	7	8	PE

GN 230V

7	8	PE	9	10	PE

GN 230V grzejnik

11	12	PE

Termostat

13	14	PE

Oświetlenie

13	14	PE	15	16	PE

Rezerwa

11X2.2

1	2	3	4	5	6	7	8

Sygnały w puszce na zbiorniku

2X11

1	2	3	4

Sygnały ze złącza

4X3

1	2	3	4	5	6

Pompa sieciowa 4PM1

5X3

1	2	3	4	5	6

Pompa sieciowa 5PM2

6X3

1	2	3	4	5	6

Pompa sieciowa 6PM3

7X3

1	2	3	4	5	6

Pompa sieciowa 7PM4

8X3

1	2	3	4	5

Presostat

8X13

1	2

Włamanie

9X3

1	2	PE	3	4	PE

Cz. ssania

10X2

1	2	PE

Cz. ssania

11X2.1

1	2	3	4	5	6	7

Cz. tłoczenia

13X2

1	2	3	4	5	6	7	8

Przepływomierz

14X2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sygnały do zbiornika

Zasuwa 13Y2

Zasuwa 14Y2

projektant:
mgr inż. Robert Gliśnik
SLK/3359/PWOE/10

opracował:
mgr inż. Krzysztof Wydra

Inwestor:
GMINA KORNOWAC
ul. RACIBORSKA 48
44-285 KORNOWAC

Temat: PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY, ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ, GMINA KORNOWAC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UKŁAD LISTEW ZACISKOWYCH

Nr szafy: 3.0

Modyfikacja:

Schemat: 17

Lb. sch: 19

Sch. nast: 18

Skala	Data	Branża	Faza
-	04.2015	IE	PBW

Wykonawca:
Biuro Projektów profim s.c.
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

Nr projektu: 1196/02/2015

Nr rys: E-7.17