



Poz	Wyszczególnienie	Uwagi
	Zestaw podnoszenia ciśnienia typ Hydro MPC-F 4 CRI15-5	
1	Pompa odśrodkowa, wielostopniowa, pionowa typ CRI15-5 DN50, PN16 Q nom.=15 m3/h, N=4 kW	Grundfos
2	Zawór odcinający DN50, PN16	
3	Zawór zwrotny typ DN50, PN16	
4	Kolektor zbiorczy Dn100 mm, L=1,28 m	

projektant: mgr inż. Marcin Wierzbicki nr upr. 110/81		Inwestor:	GMINA KORNOWAC ul. RACIBORSKA 48 44-285 KORNOWAC	
opracował: mgr inż. Mirosław Michalszek		Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WODY PRZY UL. PAMIĄTKI 28B W POGRZEBIENIU	
Skala 1:10	Data 03.2015	Branża IS	Faza PBW	ZESTAW HYDROFOROWY
Wykonawca: Biuro Projektów profin s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1196/02/2015		Nr rys: 06