



Gmina Kornowac ul. Raciborska 48 <u>44-285 Kornowac</u>	tel. +48 32 430 10 37 fax. +48 32 430 13 33 Adres internetowy: www.kornowac.pl
--	---

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **RI.271.6.2017.RM**

CZĘŚĆ III

Opis Przedmiotu zamówienia

DOTYCZY: Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

ADRES: Pogrzebień, Kornowac

INWESTOR: Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

Spis treści:

- 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
- 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)**
- 3. PRZEDMIAR ROBÓT**
- 4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na budowie grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac.

Realizacja zadania polegać będzie na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą) wg poniższego zestawienia.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

- a) Uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową
- b) Podejścia kanalizacyjne do posesji
- c) Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień.

W etapie I przewiduje się wykonanie:

- a) Kanału grawitacyjnego K3, Dn=0,20m:
 - L=812m - od pompowni P2 do studzienki S83 w ul. Kornowackiej (droga wojewódzka nr 935))
 - L=327m - od studzienki S-83 do studzienki S92 w ul. Pamiętki (droga powiatowa nr 3544S)
- b) Rurociągu tłoczego RT2, Dz=110mm:
 - L=820m - od pompowni P2 do studzienki Sr6 w ul. Kornowackiej
 - L=23m - od studzienki Sr6 do studzienki Sp1 w ul. Pamiętki
- c) Rurociągu tłoczego RT-1+2, Dz=180mm:
 - L=314m - od studzienki Sp1 do studzienki S52 w ul. Pamiętki
- d) Pompowni sieciowej P2 przy ul. Kornowackiej
- e) Przyłączy grawitacyjnych na w/w odcinkach kanalizacji ulicznej
- f) Pompowni przydomowych Pp18, Pp19 i Pp20 wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym

Na ten moment brak jest możliwości odbioru ścieków z projektowanej kanalizacji - odbiór będzie możliwy po realizacji następnego etapu sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.