


Fundament - Beton C25/30	
Izolacja: Bitizol + papa 2xR+P	
Podkład wyrównujący z "chudego" betonu	7,5 cm
Podbudowa - kruszywo łamane	20 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa	15 cm



Pręt Ø10, L=60 cm  
ilość 6szt. 5

Pręt Ø10, L=75 cm  
ilość 12szt. 4

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTU  
- BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 [B30], W-4, F100  
- STAL ZBROJENIOWA A - III [BSł500S]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
POZ.	PRET	DŁUGOŚĆ cm	MASA kg	IŁOŚĆ SZT.	MASA kg
1	Ø10	340	2,0	6	12,0
2	Ø10	305	1,86	3	5,6
3	Ø10	120	0,73	9	6,6
4	Ø10	75	0,45	12	5,4
5	Ø10	60	0,27	6	1,6
6	Ø10	72	0,44	6	2,6
			MASA kg	Ø10	33,8

### UWAGA:

- Fundament jest przeznaczony pod rozdzielnię sterowniczą o ciężarze ok. 100 kg.
- Przed obsypaniem fundamentu sprawdzić wypoziomowanie górnej powierzchni.
- Zbrojenie wykonać z prętów okrągłych Ø10, żebrowanych, przycinając i kształtując je do wymaganych wymiarów.

Wykonawca <b>KONSORCJUM FIRM:</b> Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5				
Skala rys. 1:25		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Alfred Trompeta	59/74/Op 530/81/KA	
Data 03.2010 r.	Opracował:	mgr inż. Alfred Trompeta	59/74/Op 530/81/KA	
	Sprawdził:	mgr inż. Roman Mucha	89/2002	
Zadanie 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac				
Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1				
Tytuł rysunku POMPOWNIĄ P-2 - FUNDAMENT ROZDZIELNI STEROWNICZEJ POGRZEBIEŃ, UL. KORNOWACKA				
Nr projektu 943/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 2-06	