



OZNACZENIA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja cyrkulacji
- średnica instalacji wody zimnej/ ciepłej/cyrkulacji
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- zawór kulowy DN32
- wodomierz
- filtr DN32
- zawór antyskażeniowy typu BA
- piony wody

UWAGI:

- Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy wykonać z rur sanitarnych PE-Xc dla średnic Ø20-25mm, natomiast dla średnic od Ø32mm z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.
- Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolną przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym.
- Przewody w piwnicy należy rozprowadzić pod stropem, wyprowadzić piony na parter i prowadzić w warstwie posadzki. Podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz			Projekt remontu pomieszczeń parteru oraz poddasza Domu Kultury w Łańcach		
Temat:		Rzut piwnic - instalacja wody		skala 1:100	
Lokalizacja:		44 - 285 Łańce, ul. Strażacka 2, dz. nr 27		rys. nr IS-1	
Inwestor:		Gmina Komowac, ul. Raciborska 48			
Projektant:		44 - 285 Komowac			
Proj. instalacji:		Paweł Pawlicki		109/79 Kt	
Opracowanie:		Anna Warlo		maj 2016	