



Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

tel. +48 32 430 10 37
fax. +48 32 430 13 33
Adres internetowy: www.kornowac.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **RI.271.3.2018.SŻ**

CZĘŚĆ III

Opis Przedmiotu zamówienia

DOTYCZY: Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

ADRES: Pogrzebień, Kornowac

INWESTOR: Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

Spis treści:

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)
3. PRZEDMIAR ROBÓT
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

III. 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na budowie grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac.

Realizacja zadania polegać będzie na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą) wg poniższego zestawienia.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

- Uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową
- Podejścia kanalizacyjne do posesji
- Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień.

W etapie II przewiduje się wykonanie:

- a) Kanałów grawitacyjnych:
 - a) K1, Pogrzebień ul. Brzezka, ul. Pamiątki, od Sistr. poniżej Sp do S52:
Dn=0,25m/L=1704m
 - b) K4, Kornowac ul. Starowiejska, ul. Raciborska, od P1 do S132:
Dn=0,20m / L1298m
 - c) K4/1, Kornowac ul. Raciborska, od S94 do S94/12:
Dn=0,20m / L=296m
 - d) K4/1a, Kornowac ul. Raciborska, od S94/2 do S94/14:
Dn=0,20mm / L=41m
 - e) K4/2, Kornowac ul. Starowiejska, od S98 do S98/7:
Dn=0,20m / L=276m
 - f) K4/3, Kornowac ul. Starowiejska, od S104 do S104/12:
Dn=0,20m / L=398m
 - g) K4/4, Kornowac ul. Raciborska, od S105 do S105/4:
Dn0,20m / L=190m
 - h) K4/4a, Kornowac ul. Raciborska, od S110 do S110/3:
Dn=0,20m / L=98m
 - i) K4/5, Kornowac ul. Spokojna, od S116 do S116/7:
Dn=0,20 / L=262
 - j) K4/6, Kornowac ul. Zacisze, ul. Wojska Polskiego:
Dn=0,20m / L=978m
 - k) K4/6a, Kornowac ul. Wojska Polskiego, od S119/8 do S119/24:
Dn=0,20m / L=26m
 - l) K5 Kornowac ul. Raciborska, od S200 do S215:
Dn=0,20m / L=535m
 - m) K5/1 Kornowac ul. Stawowa, od S212 do S212/1:
Dn=0,20m / L=39m

Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- b) Przyłączy grawitacyjnych na w/w odcinkach kanalizacji ulicznej
- c) Rurociągów tłocznych:
 - RT-1, Kornowac ul. Starowiejska, ul. Raciborska, od P-1 do Sp1:
Dz=160mm/L=1372m
 - RT-6, Kornowac ul. Zacisze, od H1 do S119/14:
Dz=63mm / L=43m
 - RT-7 Kornowac ul. Wojska Polskiego, od G1 do S119/24:
Dz=63mm / L=55m
 - RT-8, Kornowac ul. Raciborska, od E1 do S94/14:
Dz=110mm / L=576m
- d) Pompowni sieciowych:
 - P1, Kornowac ul. Raciborska
- e) Pompowni przydomowych PP21 – PP31 wraz z rurociągami tłocznyymi i zasilaniem energetycznym

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.